

4e kw 2019

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Locatie:
Naam:

Andijk
Rein water

Omschrijving	Eenheid	gemiddelde	Norm
Aluminium	µg/l	1	< 200
Calcium	mg/l	33	
Chloride	mg/l	158	< 150
EGV (elek. geleid.verm. 20°C)	mS/m	77.9	
Waterstofcarbonaat	mg/l	126	> 60
Totale hardheid	mmol/l	1.35	>1
Totale hardheid	°Duits	7.57	
Magnesium	mg/l	13	
Natrium	mg/l	115	< 150
Ammonium	mg/l NH4	<0.02	< 0.20
Nitraat	mg/l NO3	1.95	< 50
pH berekend	pH	8.2	7.0<pH<9.5
Verzadigingsindex S.l. berekend	pH	0.03	> -0.2
Sulfaat	mg/l	73	< 150
Temperatuur	°C	9.9	< 25
Coli 37°C	kve/100 ml	0	0
Legionella	kve/l	<100	< 100