

**Jaar 2020**

**N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland**

**Locatie:**

**Bergen**

**Naam:**

**Rein water**

Omschrijving	Eenheid	gemiddelde	Norm
Aluminium	µg/l	<1.0	< 200
Calcium	mg/l	44.64	
Chloride	mg/l	79	< 150
EGV (elek. geleid.verm. 20°C)	mS/m	50.7	
Waterstofcarbonaat	mg/l	152	> 60
Totale hardheid	mmol/l	1.41	>1
Totale hardheid	°Duits	7.88	
Magnesium	mg/l	7.1	
Natrium	mg/l	54.6	< 150
Ammonium	mg/l NH4	<0.02	< 0.20
Nitraat	mg/l NO3	2.52	< 50
pH berekend	pH	7.90	7.0<pH<9.5
Verzadigingsindex S.l. berekend	pH	0.07	> -0.2
Sulfaat	mg/l	36.2	< 150
Temperatuur	°C	12.7	< 25
Coli 37°C	kve/100 ml	0	0
Legionella	kve/l	<100	< 100