

4e kw 2019

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Locatie:

Laren

Naam:

Rein water

Omschrijving	Eenheid	gemiddelde	Norm
Aluminium	µg/l	2	< 200
Calcium	mg/l	49	
Chloride	mg/l	31	< 150
EGV (elek. geleid.verm. 20°C)	mS/m	34.6	
Waterstofcarbonaat	mg/l	145	> 60
Totale hardheid	mmol/l	1.41	>1
Totale hardheid	°Duits	7.89	
Magnesium	mg/l	4	
Natrium	mg/l	23	< 150
Ammonium	mg/l NH4	<0.02	< 0.20
Nitraat	mg/l N	7.79	< 50
pH berekend	pH	8.0	7.0<pH<9.5
Verzadigingsindex S.l. berekend	pH	0.17	> -0.2
Sulfaat	mg/l	28	< 150
Temperatuur	°C	10.4	< 25
Coli 37°C	kve/100 ml	0	0
Legionella	kve/l	<100	< 100